

①시료채취일자	2017.11.10	신축 공동주택 공기질 측정결과서	③시설 명칭	신축공동주택
②시료분석기간	2017.11.13- 2017.11.19			

시 공 자	④상호(사업장명칭)	주식회사 계룡건설 - 부산광역시 해운대구 센텀리슈빌 1단지 아파트 신축현장										
	⑤소재지	부산광역시 해운대구 재송동 938 번지										
	⑥공동주택 현황	공급세대	세대별 규모 (㎡)									
			84 A2 TYPE	84 C TYPE			107 A TYPE					
	251 세대	64	123			64						
측 정 자	⑦상호(사업장명칭)	주식회사 지이티				⑧성명(대표자)			최광희			
	⑨소재지	대전광역시 대덕구 대화로 160 지원 1동 306호										
	⑩시료채취자	서현수, 최광희				⑪분석자			강은모			

⑫공동주택 공기질 측정결과 (단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	면적 (㎡)	온도 (℃)	습도 (%)	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌
권고기준	-	-	-	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	11/10 (13:00 -14:00)	101-1201	남서향	84C TYPE	21	65	42.4	0.0	14.7	83.8	326.1	230.3
2지점	11/10 (14:15 -15:15)	102-301	남서향	84A2 TYPE	20	60	65.5	0.0	0.0	1.7	290.2	0.0
3지점	11/10 (15:30 -16:30)	102-3103	남서향	107 TYPE	22	65	114.7	0.0	0.0	2.0	248.0	6.4
4지점	11/10 (16:45 -17:45)	103-1102	남동향	84C TYPE	21	60	90.7	0.0	489.8	45.9	206.9	82.4
평균							78.3	0.0	126.1	33.4	267.8	79.8

「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」 제9조 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따라
신축 공동주택 측정결과를 위와 같이 제출합니다.

2017년 11월 20일

대표자 성명 최광희 (서명 또는 인)

