

(제천강저리슈빌NHF아파트) 주택 공기질 측정결과 보고(공고)

	상호(사업장명칭)	계룡건설산업(주)	성명(대표자)	이승찬, 한승구
시 공 자	주 소	대전광역시 서구 문정로 48번길 48 (전화번호: 042-480-7114)		
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모	
			75㎡	84㎡
		565세대	118세대	447세대
측 정 자	상 호	한국토지주택공사	등 록 번 호	129-82-10595
	주 소	세종특별자치시 라온로 66(주택성능연구개발센터) (전화번호: 044-902-9123)		

공동주택 공기질 측정결과(단위: µg/m³)

항 목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스틸렌	라돈 (Bq/m³)
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하
1지점	8월27일 (13:50~14:50)	201-203		5.3	186.9	56.4	33.4	101.3	57.0	-
2지점	8월27일 (13:50~14:50)	202-905		4.7	155.6	41.9	35.7	101.5	38.7	-
3지점	8월27일 (13:50~14:50)	203-1903		5.2	170.0	41.7	56.5	129.4	75.2	-
4지점	8월27일 (13:50~14:50)	204-1005		5.4	241.7	54.0	17.0	89.1	50.6	-
5지점	8월27일 (13:50~14:50)	205-201		5.2	128.2	39.3	7.3	79.6	39.5	-
6지점	8월27일 (13:50~14:50)	205-1002		5.5	175.3	42.1	13.9	92.2	50.2	-
7지점	8월27일 (13:50~14:50)	205-1801		6.4	111.3	33.9	7.3	83.6	43.3	-
평 균				5.4	167.0	44.2	24.4	96.7	50.6	-

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2018년 월 일

제출자 조 성 식

특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하



※ 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부