

광주용산 리슈빌아파트 소음 측정결과 공고

공 자	상호(사업장명칭)	계룡건설산업(주)	성명(대표자)	한승구, 이승찬				
	주 소	광주광역시 동구 용산1길2(용산동) (전화번호:062-229-0895)						
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모					
		76type	82type	84type	91type	106type	114type	
		820세대	168세대	8세대	382세대	4세대	247세대	11세대
측 정 자	상 호	선일기술산업(주)	등 록 번 호	제금천-1호, 제금천-2호				
	주 소	서울시 금천구 두산로 70, 제에이동 11층 1102호(독산동, 현대지식산업센터) (전화번호:02-894-4214)						

소음측정결과(단위:dB)

항 목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	권고기준 (실내)	측정결과 (실내주간)	측정결과 (실내야간)	권고기준 (실외)	측정결과 (실외주간)	측정결과 (실외야간)
1지점	2019.5.10 ~ 11 (07:34 ~ 00:15)	101동-201호	45	-	-	65	52.5	43.6
2지점	2019.5.10 ~ 11 (07:34 ~ 00:15)	101동-205호		-	-		52.0	46.1
3지점	2019.5.10 ~ 11 (07:43 ~ 00:23)	101동-1802호		26.7	25.2	6층 이상 실내 45dB 이하일 경우, 65dB 초과 허용	58.1	53.8
4지점	2019.5.10 ~ 11 (07:43 ~ 00:23)	101동-1902호		27.5	25.8		58.0	53.7
5지점	2019.5.10 ~ 11 (07:54 ~ 01:02)	106동-201호		-	-	65	50.8	43.1
6지점	2019.5.10 ~ 11 (07:54 ~ 01:02)	106동-205호		-	-		53.1	45.2
7지점	2019.5.10 ~ 11 (08:02 ~ 01:10)	106동-2002호		26.5	24.1	6층 이상 실내 45dB 이하일 경우, 65dB 초과 허용	56.2	50.7
8지점	2019.5.10 ~ 11 (08:02 ~ 01:10)	106동-2102호		27.2	24.3		55.9	50.8

2019년 05월 24일

제출자 현장대리인 이 호 원

